

Obec Žilkovce
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldov
Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov
Kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

č. 24/2026 – DŠ
Vybavuje: Štíbraný
tel. č.: 033/ 28 527 43

v Hlohovci 15. 05. 2026

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

O z n á m e n i e

o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Navrhovateľ spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava podal dňa 14. 03. 2025 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „TA_OKI_Žilkovce zahustenie TS, VNK, NN“ v kat. území **Žilkovce**.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Stavba „TA_OKI_Žilkovce zahustenie TS, VNK, NN“ pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:

SO 01 – VN Káblové vedenie

Tento stavebný objekt zabezpečuje pripojenie novo navrhovanej distribučnej trafostanice novým VN zemným káblom 22-NA2XS(F)2Y 3x95 mm². V celej dĺžke navrhovaného podzemného káblového vedenia VN bude uložená súbežná HDPE ø 40 mm pre ÚOK, aby mohla byť TS pripojená do komunikačnej optickej siete ZSD, a.s., vrátane jej príslušenstva, ako sú markeri, spojky a záslepky.

SO 02 – Nový NN kábel

Stavebný objekt rieši napojenie existujúcich vzdušných NN rozvodov z novej kioskovej trafostanice (PS 01). Z navrhovanej TS budú vyvedené nové 2x NN vývody. Káble budú uložené v káblovej ryhe vo výkope v hĺbke 0,7 m pod úrovňou terénu a riadeným pretláčaním (mikrotunelovaním) v miestnej ceste v hĺbke 1,5 m pod úrovňou cesty. Káble budú podľa situačného výkresu uložené v korugovanej chráničke DN 110 vo výkope (na vyžiadanie vlastníka pozemku, trasa NNK v chráničke, zasahuje do plôch, v územnom pláne ako parkovisko kostola) a pri mikrotunelovaní v chráničke HDPE DN 110. NNK budú ukončené v distribučných istiacich skrinách VRIS1+k na existujúcom PB č.32. Trasa novo budovaných NNk bude na obecných pozemkoch.

V celej dĺžke navrhovaného podzemného káblového vedenia NN bude s káblom súbežne uložená chránička HDPE ø 40 mm pre ÚOK, v budúcnosti pripojenie komunikačnej optickej siete ZSD, a.s., vrátane jej príslušenstva, ako sú markeri, spojky a záslepky.

PS 01 – Transformačná stanica kiosková

Navrhovaná transformačná stanica TS, typ EH11A.32 sa osadí na p. č. KNC 126/2 k. ú. Žilkovce. Navrhovaná trafostanica je typizovaná betónová blokovaná transformačná stanica

EH11A.32 pre distribúciu elektriny nízkeho napätia s vonkajším ovládaním. Kiosková transformačná stanica EH11A.32 pozostáva z dvoch základných častí: káblový priestor (vaňa) + stavebné teleso (skelet) a strecha.

Obec Žilkovce, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. (1) Zák. č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v zmysle § 84 ods. (4) písm. b) Stavebného zákona, po doplnení časti podkladov ku konaniu, oznamuje podľa § 36 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) začatie územného konania o umiestnení stavby „TA_OKI_Žilkovce zahustenie TS, VNK, NN“ známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Vzhľadom k tomu, že predložený návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie návrhu, stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci územného konania ako aj dotknuté orgány môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr **do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Leopoldove, na adrese Podzámska 39, Hlohovec v stránkové dni (pondelok, streda, piatok).

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. (4) stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Súčasne musí byť zverejnené na webovom sídle správneho orgánu, pokiaľ je zriadené. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Podzámka 39, Hlohovec

Jozef Dániska
starosta obce Žilkovce

Vyvesené:	
Zvesené:	

Oznámenie sa doručí:

- 1/ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- 2/ Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
- 3/ Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina
- 4/ SPP distribúcia, a.s., Plátennícka 1901/2, 821 09 Bratislava
- 5/ Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
- 6/ Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
- 7/ Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 8, 917 02 Trnava
- 8/ Okresné riaditeľstvo HaZz v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany
- 9/ Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
- 10/ Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
- 11/ Obec Žilkovce, Žilkovce 158, 920 42 Žilkovce – na vyvesenie verejnej vyhlášky

Účastníkom konania sa oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky.